

PROTOKOL č. 575/18/Nové Strašecí						AQUA CONTACT® Praha v.o.s.	
Zadavatel:	Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.					Odběr provedl:	AQUA-CONTACT Praha, v.o.s.
Místo odběru:	ČOV Nové Strašecí					Typ odběru:	bodový
Datum odběru:	18.07. 2018						
Datum příjmu:	18.07. 2018						
Číslo vzorku		2046	2047	2048	2049	2050	2051
Ukazatel / Profil		1	2	3	4	5	6
pH	-	7,4	7,8	8,5	7,6	7,2	7,6
CHSK_{Cr}	mg/l	31	15	65	36	48	60
BSK₅	mg/l	4	2,5	10	5	7	9
NL_{suš.}	mg/l	26	14	57	23	31	48
N-NH₄	mg/l	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	0,3
N-NO₂	mg/l	0,02	0,01	0,01	0,01	0,37	0,01
N-NO₃	mg/l	0,6	0,5	0,5	0,6	1,7	1,4
N_{anorg.} (TIN)***	mg/l	0,8	0,6	0,6	0,7	2,5	1,7
N_{celk.}	mg/l	2,7	2,5	2,5	2,7	4,7	3,7
P-PO₄*	mg/l	0,5	0,5	0,8	0,8	1,2	1,8
P_{celk.}	mg/l	0,6	0,6	1,0	0,9	1,5	2,1
Stanovení označená znakem * nejsou akreditována, stanovení označená ** jsou provedena v laboratoři subdávatele.							
Ukazatel označený znakem *** je stanoven výpočtem.							
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.							
Označení profilů					Ukazatel	Metoda	Nejistota měření
1	rybník Nový 1				pH	SOP-pH	± 0,1
2	Podhorní				CHSK	SOP-CHSK	± 10%
3	Fortna				BSK₅	SOP-BSK ₅	± 15%
4	Podhorní M				NL suš.	SOP-NL	± 10%
5	Konopas				RL suš.	SOP-RL	± 12%
6	Nový 2				RL žíh.	SOP-RL	± 15%
					N-NH₄	SOP-N-NH ₄	± 8%
					N-NO₂	SOP-N-NO ₂	± 6%
					N-NO₃	SOP-N-NO ₃	± 5%
					N_{anorg.} (TIN)	SOP-N-NH ₄	—
					P_{celk.}	SOP-P _{celk.}	± 8%
					N_{celk.}	SOP-N _{celk.}	± 12%
Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nesmí být protokol reprodukován jinak než celý.							